



**FER**

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU  
FAKULTET  
ELEKTROTEHNIKE  
I RAČUNARSTVA

Predmet: **SNIMANJE PARAMETARA KVALITETE OPSKRBE  
ELEKTRIČNOM ENERGIJOM**

Objekt: **PBZ - Radnička c. 42-46, Zagreb**

Period: **22.02 - 27.02.2009.**

Voditelj: **Prof.dr.sc. Tomislav Tomiša**

V

Zagreb, ožujak 2009.

## SADRŽAJ

|        |                                                          |    |
|--------|----------------------------------------------------------|----|
| 1.     | OPĆENITO .....                                           | 3  |
| 2.     | PODEŠENJA INSTRUMENATA .....                             | 6  |
| 3.     | VREMENSKI DIJAGRAMI .....                                | 9  |
| 3.1.   | VOLTAGE TIMEPLOTS .....                                  | 9  |
| 3.2.   | CURRENT TIMEPLOTS .....                                  | 10 |
| 3.3.   | VTHD TIMEPLOTS .....                                     | 11 |
| 3.4.   | VOLTAGE UNBALANCE TIMEPLOTS .....                        | 12 |
| 3.5.   | FLICKER (PLT) TIMEPLOTS .....                            | 13 |
| 3.6.   | VOLTAGE FREQUENCY TIMEPLOTS .....                        | 14 |
| 3.7.   | HARMONIC TIMEPLOTS .....                                 | 15 |
| 3.7.1. | PHASE A – VOLTAGE HARMONIC TIMEPLOT .....                | 15 |
| 3.7.2. | PHASE A – CURRENT HARMONIC TIMEPLOT .....                | 16 |
| 3.7.3. | PHASE B – VOLTAGE HARMONIC TIMEPLOT .....                | 17 |
| 3.7.4. | PHASE B – CURRENT HARMONIC TIMEPLOT .....                | 18 |
| 3.7.5. | PHASE C – VOLTAGE HARMONIC TIMEPLOT .....                | 19 |
| 3.7.6. | PHASE C – CURRENT HARMONIC TIMEPLOT .....                | 20 |
| 3.8.   | DEMAND AND ENERGY TIMEPLOTS .....                        | 21 |
| 3.9.   | WORST CASE SUMMARY .....                                 | 22 |
| 3.10.  | WORST CASE SUMMARY WAVEFORMS .....                       | 23 |
| 3.11.  | MIN/MAX/AVG SUMMARY REPORT .....                         | 25 |
| 3.12.  | EN50160 COMPLIANCE REPORT .....                          | 26 |
| 3.13.  | EN50160 COMPLIANCE REPORT - ADDITIONAL INFORMATION ..... | 27 |
| 4.     | QUALITY OF SUPPLY .....                                  | 28 |
| 5.     | SAŽETAK .....                                            | 30 |
| 5.1.   | Parametri napona .....                                   | 30 |
| 5.1.1. | Iznos napona (spore promjene) .....                      | 30 |
| 5.1.2. | Tranzijentni prenaponi (brze promjene) .....             | 30 |
| 5.1.3. | Flikeri .....                                            | 30 |
| 5.1.4. | Harmoničko izobličenje .....                             | 31 |
| 5.1.5. | Nesimetrija napona .....                                 | 31 |
| 5.1.6. | Frekvencija napona .....                                 | 31 |
| 5.2.   | ZAKLJUČAK .....                                          | 31 |

## 1. OPĆENITO

Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom (NN 14 / 08.02.2006.) definiran je pojam "*kvaliteta opskrbe električnom energijom*" koji objedinjuje tri pokazatelja: *kvalitetu napona*, *pouzdanost napajanja* i *kvalitetu usluga* korisnicima mreže na mjestu preuzimanja odnosno predaje električne energije:

*kvaliteta napona* = stalnost fizikalnih značajki napona u odnosu na normirane vrijednosti (efektivna vrijednost, frekvencija, valni oblik, simetričnost faznih vrijednosti napona i dr.)

*pouzdanost napajanja* = sposobnost mreže da osigura stalnost napajanja električnom energijom u određenom vremenskom razdoblju, iskazana pokazateljima broja i trajanja prekida napajanja

*kvaliteta usluga* = razina pružanja usluga koje je operator prijenosne mreže ili operator distribucijske mreže ili opskrbljivač dužan osigurati korisnicima mreže

*smetnja* = događaj ili pojava koja može uzrokovati odstupanja kvalitete napona veća od dopuštenih,

Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su osigurati standardnu razinu kvalitete opskrbe električnom energijom na obračunskom mjernom mjestu korisnika mreže, sukladno odredbama Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom, mrežnih pravila elektroenergetskog sustava i uvjetima koje odobri Agencija prilikom donošenja planova razvoja i izgradnje prijenosne i distribucijske mreže.

Ugovor o korištenju mreže tarifnog kupca zaključuju operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava i tarifni kupac. Ugovor sadrži razinu kvalitete opskrbe električnom energijom;

Standardna razina kvalitete opskrbe električnom energijom iskazuje se pokazateljima kvalitete napona, pokazateljima pouzdanosti napajanja električnom energijom i ostalim pokazateljima kvalitete opskrbe električnom energijom propisanih ovim Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom.


S obzirom da je tijekom dosadašnje eksploatacije elektroenergetskog sustava napajanja objekta PBZ- radnička c. 42.46 u nekoliko navrata došlo do pregaranja određenih elemenata nadzorne opreme (kontrolnici napona) što je imalo za posljedicu ispad napajanja IT centra, provedeno je snimanje parametara kvalitete napona mreže na mjestu preuzimanja električne energije da se utvrdi da li je uzrok pregaranja navedenih elemenata loša kvaliteta ugrađene opreme ili smetnje iz napojne mreže.

Standardne vrijednosti pojedinih parametara kvalitete napona sukladno europskoj normi EN 50160 prikazane u su Tablici 1.

Mjesta priključka mjerne opreme prikazana su na Slici 1.

Tablica 1

| Značajke napona                                              | Granične vrijednosti                         |               | Mjerni i vrijednosni parametri |                        |                      |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                                                              | niski napon                                  | srednji napon | Osnovna veličina               | Interval usredniavanja | Promatrano razdoblje | Granice     |
| Frekvencija u EES-u                                          | 49.5 do 50.5 Hz<br>47 do 52 Hz               |               | Prosječna vrijednost           | 10 s                   | 1 tjedan             | 95%<br>100% |
| Spore promjene napona                                        | 230 V $\pm$ 10% Un $\pm$ 10%<br>Un +10%/-15% |               | Efektivna vrijednost           | 10 min                 | 1 tjedan             | 95%<br>100% |
| Brze promjene napona                                         | 5%<br>max 10%                                | 4%<br>6%      | Efektivna vrijednost           | 10 ms                  | 1 dan                | 100%        |
| <u>Flikeri</u><br>Dugotrajni <u>flikeri</u>                  | Pst<br>Plt < 1                               |               | Algoritam <u>flikera</u>       | 10 min<br>2 h          | 1tjedan              | 95%         |
| Padovi napona<br>≤ 1 min                                     | ispod 85% Un<br>10 do 1000 godišnje          |               | Efektivna vrijednost           | 10 ms                  | 1 godina             | 100%        |
| Kratki prekidi opskrbe ≤ 3 min                               | ispod 1% Un<br>10 do 100 godišnje            |               | Efektivna vrijednost           | 10 ms                  | 1 godina             | 100%        |
| Dulji prekidi opskrbe > 3 min                                | ispod 1% Un<br>10 do 50 godišnje             |               | Efektivna vrijednost           | 10 ms                  | 1 godina             | 100%        |
| Povremeni <u>prenaponi</u> mrežne frekvencije (vodič/zemlja) | < 1.5 kV                                     | 1.7 do 2.0 Un | Efektivna vrijednost           | 10 ms                  | -                    | 100%        |
| Naponska nesimetrija                                         | < 2%                                         |               | Efektivna vrijednost           | 10min                  | 1 tjedan             | 95%         |
| Viši harmonici                                               | THD ≤ 8%<br>(tablica do 40. harmonika)       |               | Efektivna vrijednost           | 10 min                 | 1 tjedan             | 95%         |
| Signalni napon                                               | do 500 Hz: < 9%<br>1-10 <u>kHz</u> : < 5%    |               | Efektivna vrijednost           | 3 s                    | 1 dan                | 99%         |



Slika 1. Jednopolna shema elektroenergetskog postrojenja PBZ - mjesta priključka mjernih garnitura za snimanje PQ

## 2. PODEŠENJA INSTRUMENATA

### Dranetz-BMI Power Xplorer Configuration

|                      |                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firmware             | Power Xplorer (c) 1998-2003 Dranetz-BMI<br>Apr 26 2005 @ 16:43:22<br>Ver.: V 1.11, Build: 0, DB ver.: 0 |
| Serial Number        | PX50ZA040                                                                                               |
| Site/Filename        | RR NN-ups                                                                                               |
| Measured from        | 20.02.2009 13:44:16                                                                                     |
| Measured to          | 27.02.2009 11:08:32                                                                                     |
| File ending          | OK                                                                                                      |
| Synchronization      | Standard A                                                                                              |
| Configuration        | 4 WIRE / 3 PROBE (WYE)                                                                                  |
| Monitoring type      | EN50160                                                                                                 |
| Nominal voltage      | 230.0 V                                                                                                 |
| Nominal current      | 434.0 A                                                                                                 |
| Nominal frequency    | 50.0 Hz                                                                                                 |
| Use inverse sequence | No                                                                                                      |
| Using currents       | Yes                                                                                                     |
| Characterizer mode   | IEC 61000-4-30                                                                                          |

### Current probes

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| Chan A | TR2510, 0A-10A RMS (Scale=6.67) |
| Chan B | TR2510, 0A-10A RMS (Scale=6.67) |
| Chan C | TR2510, 0A-10A RMS (Scale=6.67) |
| Chan D | TR2510, 0A-10A RMS (Scale=6.67) |

### Voltage scale factors

|        |       |
|--------|-------|
| Chan A | 1.000 |
| Chan B | 1.000 |
| Chan C | 1.000 |
| Chan D | 1.000 |

### Current scale factors

|        |         |
|--------|---------|
| Chan A | 300.000 |
| Chan B | 300.000 |
| Chan C | 300.000 |
| Chan D | 1.000   |

### Trigger Response Setups

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Summary Pre-trigger cycles            | 0 cycles |
| Summary Post-trigger cycles IN-TO-OUT | 0 cycles |
| Summary Post-trigger cycles OUT-TO-IN | 0 cycles |
| Waveform Pre-trigger cycles           | 1 cycles |
| Waveform Post-trigger cycles          | 2 cycles |

| Trigger-channel | Saved waveforms |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|-----------------|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
|                 | Va              | Vb | Vc | Vd | Ia | Ib | Ic | Id | AB | BC | CA |  |
| Volts A         | Va              | Vb | Vc | -  | Ia | Ib | Ic | -  | -  | -  | -  |  |
| Volts B         | Va              | Vb | Vc | -  | Ia | Ib | Ic | -  | -  | -  | -  |  |
| Volts C         | Va              | Vb | Vc | -  | Ia | Ib | Ic | -  | -  | -  | -  |  |
| Volts D         | -               | -  | -  | Vd | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |  |
| Amps A          | -               | -  | -  | -  | Ia | -  | -  | -  | -  | -  | -  |  |
| Amps B          | -               | -  | -  | -  | -  | Ib | -  | -  | -  | -  | -  |  |
| Amps C          | -               | -  | -  | -  | -  | -  | Ic | -  | -  | -  | -  |  |

|           |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
| Amps D    | - | - | - | - | - | - | - | Id | - | - | - |
| Volts A-B | - | - | - | - | - | - | - | -  | - | - | - |
| Volts B-C | - | - | - | - | - | - | - | -  | - | - | - |
| Volts C-A | - | - | - | - | - | - | - | -  | - | - | - |

Timed waveform savings: NOT active  
After recording: STOP

## Limit Setups

| <b>Voltages</b>  | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>A-B</b> | <b>B-C</b> | <b>C-A</b> |
|------------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|
| RMS High:        | 253.0    | 253.0    | 253.0    | 0.0      | 0.0        | 0.0        | 0.0        |
| RMS Low:         | 207.0    | 207.0    | 207.0    | 0.0      | 0.0        | 0.0        | 0.0        |
| RMS Very Low:    | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0        | 0.0        | 0.0        |
| Crest:           | 391.0    | 391.0    | 391.0    | 0.0      | 0.0        | 0.0        | 0.0        |
| Wave:            | 16.1     | 16.1     | 16.1     | 0.0      | 0.0        | 0.0        | 0.0        |
| DC:              | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0        | 0.0        | 0.0        |
| DEG:             | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0        | 0.0        | 0.0        |
| WAVE Window Mag: | 23.0     | 23.0     | 23.0     | 0.0      | 0.0        | 0.0        | 0.0        |
| WAVE Window Dur: | 10.0     | 10.0     | 10.0     | 0.0      | 0.0        | 0.0        | 0.0        |
| HF:              | 230.0    | 230.0    | 230.0    | 0.0      | 0.0        | 0.0        | 0.0        |

| <b>Currents</b>  | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> |
|------------------|----------|----------|----------|----------|
| RMS High:        | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| RMS Low:         | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| RMS Very Low:    | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| Crest:           | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| Wave:            | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| DC:              | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| (null):          | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| WAVE Window Mag: | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| WAVE Window Dur: | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| HF:              | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      |

## Periodic Journal Intervals

|                    |                                      |   |
|--------------------|--------------------------------------|---|
| Voltage            | 10.0 minutes                         |   |
| Current            | 10.0 minutes                         |   |
| Power              | 10.0 minutes                         |   |
| Harmonics          | 10.0 minutes                         |   |
| Demand             | 5.0 minutes, Subintervals/Intervals: | 3 |
| Energy             | 10.0 minutes                         |   |
| Inst. flicker      | 10.0 minutes                         |   |
| Short term flicker | 10.0 minutes                         |   |
| Long term flicker  | 120.0 minutes                        |   |
| EN50160 compliance | 10.0 minutes                         |   |

## Journal Limits

| <b>Voltage</b> | <b>VeryHi</b> | <b>High</b> | <b>Low</b> | <b>VeryLo</b> | <b>Sens.</b> | <b>Hyst.</b> | <b>Nom.</b> |
|----------------|---------------|-------------|------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| RMS_PhAN       | 264.0         | 242.0       | 198.0      | 176.0         | -            | -            | -           |
| RMS_PhBN       | 264.0         | 242.0       | 198.0      | 176.0         | -            | -            | -           |
| RMS_PhCN       | 264.0         | 242.0       | 198.0      | 176.0         | -            | -            | -           |
| CycRMS_PhAN    | 264.0         | 242.0       | 198.0      | 176.0         | -            | -            | -           |
| CycRMS_PhBN    | 264.0         | 242.0       | 198.0      | 176.0         | -            | -            | -           |
| CycRMS_PhCN    | 264.0         | 242.0       | 198.0      | 176.0         | -            | -            | -           |
| NegUnbalTotal  | -             | 2.0         | -          | -             | -            | -            | -           |
| FreqHz         | -             | 50.5        | 49.5       | -             | -            | -            | -           |

| <b>Harmonics</b>       | <b>VeryHi</b> | <b>High</b> | <b>Low</b> | <b>VeryLo</b> | <b>Sens.</b> | <b>Hyst.</b> | <b>Nom.</b> |
|------------------------|---------------|-------------|------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| VoltageFundNormTHD_PhA | 8.0           | 5.0         | -          | -             | -            | -            | -           |
| VoltageFundNormTHD_PhB | 8.0           | 5.0         | -          | -             | -            | -            | -           |
| VoltageFundNormTHD_PhC | 8.0           | 5.0         | -          | -             | -            | -            | -           |
| CurrentFundNormTHD_PhA | 13.04         | 11.95       | -          | -             | -            | -            | -           |
| CurrentFundNormTHD_PhB | 14.31         | 13.12       | -          | -             | -            | -            | -           |
| CurrentFundNormTHD_PhC | 13.31         | 12.2        | -          | -             | -            | -            | -           |


| <b>Short term flicker</b> | <b>VeryHi</b> | <b>High</b> | <b>Low</b> | <b>VeryLo</b> | <b>Sens.</b> | <b>Hyst.</b> | <b>Nom.</b> |
|---------------------------|---------------|-------------|------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| Pst_PhA                   | -             | 1.0         | -          | -             | -            | -            | -           |
| Pst_PhB                   | -             | 1.0         | -          | -             | -            | -            | -           |
| Pst_PhC                   | -             | 1.0         | -          | -             | -            | -            | -           |

### 3. VREMENSKI DIJAGRAMI

#### 3.1. VOLTAGE TIMEPLOTS

Site: RR NN-ups

Measured from 22.02.2009 12:00:00,0 to 27.02.2009 12:00:00,0




Created with DrainView 6.8.0

### 3.2. CURRENT TIMEPLOTS

Site: RR NN-ups

Measured from 22.02.2009 12:00:00,0 to 27.02.2009 12:00:00,0




Created with DranView 6.8.0

### 3.3. VTHD TIMEPLOTS

Site: RR NN-ups


Measured from 22.02.2009 12:00:00,0 to 27.02.2009 12:00:00,0



### 3.4. VOLTAGE UNBALANCE TIMEPLOTS

Site: RR NN-ups


Measured from 22.02.2009 12:00:00,0 to 27.02.2009 12:00:00,0



### 3.5. FLICKER (PLT) TIMEPLOTS

Site: RR NN-ups

Measured from 22.02.2009 12:00:00,0 to 27.02.2009 12:00:00,0




Created with DranView 6.8.0

### 3.6. VOLTAGE FREQUENCY TIMEPLOTS

Site: RR NN-ups

Measured from 22.02.2009 12:00:00,0 to 27.02.2009 12:00:00,0





### 3.7. HARMONIC TIMEPLOTS

#### 3.7.1. PHASE A – VOLTAGE HARMONIC TIMEPLOT

Site: RR NN-ups

Measured from 22.02.2009 12:00:00,0 to 27.02.2009 12:00:00,0

##### VOLTAGE




Total RMS: 221.78 V  
DC Level: 0.14 V  
Fundamental(H1) RMS: 220.57 V  
Total Harmonic Distortion THD: 3.56 V (Even: 0.65 V, Odd: 3.50 V)

### 3.7.2. PHASE A – CURRENT HARMONIC TIMEPLOT


Site: RR NN-ups

Measured from 22.02.2009 12:00:00,0 to 27.02.2009 12:00:00,0

#### CURRENT



Created with DranView 6.8.0



|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Total RMS:                     | 567.24 A                             |
| DC Level:                      | 1.14 A                               |
| Fundamental(H1) RMS:           | 551.11 A                             |
| Total Harmonic Distortion THD: | 48.88 A (Even: 7.75 A, Odd: 48.26 A) |



Created with DranView 6.8.0

### 3.7.3. PHASE B – VOLTAGE HARMONIC TIMEPLOT

Site: RR NN-ups

Measured from 22.02.2009 12:00:00,0 to 27.02.2009 12:00:00,0

#### VOLTAGE



Total RMS: 221.59 V  
 DC Level: 0.17 V  
 Fundamental(H1) RMS: 220.49 V  
 Total Harmonic Distortion THD: 3.36 V (Even: 0.80 V, Odd: 3.26 V)



Created with DranView 6.8.0

### 3.7.4. PHASE B – CURRENT HARMONIC TIMEPLOT

Site: RR NN-ups

Measured from 22.02.2009 12:00:00,0 to 27.02.2009 12:00:00,0

#### CURRENT



|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Total RMS:                     | 564.78 A                             |
| DC Level:                      | 1.04 A                               |
| Fundamental(H1) RMS:           | 548.57 A                             |
| Total Harmonic Distortion THD: | 51.59 A (Even: 7.84 A, Odd: 50.99 A) |



Created with DranView 6.8.0

### 3.7.5. PHASE C – VOLTAGE HARMONIC TIMEPLOT

Site: RR NN-ups

Measured from 22.02.2009 12:00:00,0 to 27.02.2009 12:00:00,0

#### VOLTAGE



Total RMS: 221.32 V  
DC Level: 0.10 V  
Fundamental(H1) RMS: 221.21 V  
Total Harmonic Distortion THD: 3.49 V (Even: 0.67 V, Odd: 3.42 V)



Created with DranView 6.8.0

### 3.7.6. PHASE C – CURRENT HARMONIC TIMEPLOT

Site: RR NN-ups

Measured from 22.02.2009 12:00:00,0 to 27.02.2009 12:00:00,0

#### CURRENT




Total RMS: 573.89 A  
DC Level: 1.01 A  
Fundamental(H1) RMS: 557.46 A  
Total Harmonic Distortion THD: 48.62 A (Even: 8.18 A, Odd: 47.92 A)

Created with DranView 6.8.0

### 3.8. DEMAND AND ENERGY TIMEPLOTS

Site: RR NN-ups

Measured from 22.02.2009 12:00:00,0 to 27.02.2009 12:00:00,0



Created with DranView 6.8.0

### 3.9. WORST CASE SUMMARY

Site: RR NN-ups

Measured from 22.02.2009 12:00:00,0 to 27.02.2009 12:00:00,0

Of 0 total VOLTAGE SAGS

| CRITERIA | PHASE | CATEGORY | DATA | DATE/TIME |
|----------|-------|----------|------|-----------|
|----------|-------|----------|------|-----------|

Of 0 total VOLTAGE SWELLS

| CRITERIA | PHASE | CATEGORY | DATA | DATE/TIME |
|----------|-------|----------|------|-----------|
|----------|-------|----------|------|-----------|

Of 0 total VOLTAGE INTERRUPTIONS

| CRITERIA | PHASE | CATEGORY | DATA | DATE/TIME |
|----------|-------|----------|------|-----------|
|----------|-------|----------|------|-----------|

Of 0 total VOLTAGE TRANSIENTS

| CRITERIA | PHASE | DATA | DATE/TIME |
|----------|-------|------|-----------|
|----------|-------|------|-----------|

### 3.10. WORST CASE SUMMARY WAVEFORMS

Site: RR NN-ups

Measured from 22.02.2009 12:00:00,0 to 27.02.2009 12:00:00,0

Lowest Magnitude Voltage Sag:No event

Highest Magnitude Voltage Swell:No event

**NO WAVEFORM AVAILABLE**

**NO WAVEFORM AVAILABLE**

Longest Duration Voltage Sag:No event

Longest Duration Voltage Swell:No event

**NO WAVEFORM AVAILABLE**

**NO WAVEFORM AVAILABLE**

Most Energy Missing Voltage Sag:No event

Most Energy Added Voltage Swell:No event

**NO WAVEFORM AVAILABLE**

**NO WAVEFORM AVAILABLE**

Longest Duration Voltage Interruption:No event

Largest Magnitude Voltage Transients:No event

**NO WAVEFORM AVAILABLE**

**NO WAVEFORM AVAILABLE**

### 3.11. MIN/MAX/AVG SUMMARY REPORT

Site: RR NN-ups

Measured from 22.02.2009 12:00:00,0 to 27.02.2009 12:00:00,0

#### VOLTAGE

|               |                               |                               |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|
|               | <b>Channel A</b>              | <b>Channel B</b>              |
| Min Volts     | 213.97 on 25.02.2009 09:40:00 | 213.41 on 25.02.2009 09:40:00 |
| Max Volts     | 229.00 on 22.02.2009 23:20:00 | 228.49 on 22.02.2009 23:20:00 |
| Median Volts  | 223.07                        | 223.01                        |
| Average Volts | 223.11                        | 222.98                        |
|               | <b>Channel C</b>              | <b>Channel A-B</b>            |
| Min Volts     | 215.08 on 24.02.2009 08:30:00 | 369.6 on 25.02.2009 09:40:00  |
| Max Volts     | 229.14 on 22.02.2009 23:20:00 | 395.5 on 23.02.2009 03:50:00  |
| Median Volts  | 223.61                        | 385.9                         |
| Average Volts | 223.61                        | 385.8                         |
|               | <b>Channel B-C</b>            | <b>Channel C-A</b>            |
| Min Volts     | 371.9 on 25.02.2009 09:40:00  | 371.7 on 25.02.2009 09:40:00  |
| Max Volts     | 396.1 on 22.02.2009 23:20:00  | 397.4 on 22.02.2009 23:20:00  |
| Median Volts  | 386.8                         | 387.1                         |
| Average Volts | 386.8                         | 387.2                         |

#### CURRENT

|              |                              |                              |
|--------------|------------------------------|------------------------------|
|              | <b>Channel A</b>             | <b>Channel B</b>             |
| Min Amps     | 332.7 on 23.02.2009 04:00:00 | 323.4 on 23.02.2009 04:00:00 |
| Max Amps     | 716.3 on 23.02.2009 11:30:00 | 693.7 on 23.02.2009 11:30:00 |
| Median Amps  | 437.2                        | 430.9                        |
| Average Amps | 426.7                        | 421.4                        |
|              | <b>Channel C</b>             |                              |
| Min Amps     | 328.1 on 23.02.2009 04:00:00 |                              |
| Max Amps     | 712.1 on 23.02.2009 11:30:00 |                              |
| Median Amps  | 440.1                        |                              |
| Average Amps | 430.4                        |                              |

### 3.12. EN50160 COMPLIANCE REPORT

Site: RR NN-ups, Week #1 (22.02.2009 12:00:00,0 to 27.02.2009 12:00:00,0)

Nominal Voltage (Un) = 230 V

#### Power Frequency

| Range         | Threshold | Compliance |        |
|---------------|-----------|------------|--------|
| 50 Hz +1%/-1% | 99.5%     | 100.0%     | PASSED |
| 50 Hz +4%/-6% | 100.0%    | 100.0%     | PASSED |

#### Supply Voltage Variations

| Range           | Threshold | Compliance: | CHA    | CHB    | CHC    |        |
|-----------------|-----------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| 230 V +10%/-10% | 95.0%     | 100.0%      | 100.0% | 100.0% | 100.0% | PASSED |
| 230 V +10%/-15% | 100.0%    | 100.0%      | 100.0% | 100.0% | 100.0% | PASSED |

#### Rapid Voltage Changes

Not available

#### Flicker

| Range | Threshold | Compliance: | CHA    | CHB    | CHC    |        |
|-------|-----------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| <1    | 95.0%     | 100.0%      | 100.0% | 100.0% | 100.0% | PASSED |

#### Supply Voltage Unbalance

| Range | Threshold | Compliance |        |
|-------|-----------|------------|--------|
| 0-2%  | 95.0%     | 100.0%     | PASSED |

#### Harmonics

All shown figures are 95% values

|     | Limit(% of Un) | A     | B     | C     | Status |
|-----|----------------|-------|-------|-------|--------|
| THD | <8.00%         | 1.52% | 1.42% | 1.50% | PASSED |
| H02 | <2.00%         | 0.07% | 0.17% | 0.11% | PASSED |
| H03 | <5.00%         | 0.70% | 0.62% | 0.95% | PASSED |
| H04 | <1.00%         | 0.17% | 0.21% | 0.17% | PASSED |
| H05 | <6.00%         | 0.91% | 0.69% | 0.52% | PASSED |
| H06 | <0.50%         | 0.04% | 0.16% | 0.10% | PASSED |
| H07 | <5.00%         | 0.34% | 0.29% | 0.38% | PASSED |
| H08 | <0.50%         | 0.14% | 0.16% | 0.18% | PASSED |
| H09 | <1.50%         | 0.65% | 0.73% | 0.67% | PASSED |
| H10 | <0.50%         | 0.05% | 0.07% | 0.07% | PASSED |
| H11 | <3.50%         | 0.41% | 0.33% | 0.35% | PASSED |
| H12 | <0.50%         | 0.04% | 0.04% | 0.04% | PASSED |
| H13 | <3.00%         | 0.50% | 0.57% | 0.61% | PASSED |
| H14 | <0.50%         | 0.03% | 0.04% | 0.04% | PASSED |
| H15 | <0.50%         | 0.21% | 0.18% | 0.16% | PASSED |
| H16 | <0.50%         | 0.04% | 0.03% | 0.03% | PASSED |
| H17 | <2.00%         | 0.16% | 0.09% | 0.14% | PASSED |
| H18 | <0.50%         | 0.04% | 0.05% | 0.04% | PASSED |
| H19 | <1.50%         | 0.09% | 0.12% | 0.09% | PASSED |
| H20 | <0.50%         | 0.03% | 0.03% | 0.04% | PASSED |
| H21 | <0.50%         | 0.05% | 0.11% | 0.10% | PASSED |
| H22 | <0.50%         | 0.04% | 0.03% | 0.03% | PASSED |
| H23 | <1.50%         | 0.16% | 0.15% | 0.11% | PASSED |
| H24 | <0.50%         | 0.03% | 0.04% | 0.03% | PASSED |
| H25 | <1.50%         | 0.13% | 0.12% | 0.12% | PASSED |

#### Supply Voltage Mains Signalling

75Hz - 100kHz Unavailable from this instrument.

### 3.13. EN50160 COMPLIANCE REPORT - ADDITIONAL INFORMATION

Site: RR NN-ups, Week #1 (22.02.2009 12:00:00,0 to 27.02.2009 12:00:00,0)

#### Supply Voltage Dips, Interruptions and Overvoltages

(EN50160 does not specify limits for this category, these are informative figures)

| Magnitude             | 10-100<br>msec | 0.1-0.5<br>Sec. | 0.5-1<br>Sec. | 1-3<br>Sec. | 3-20<br>Sec. | 20-60<br>Sec. | 1-3<br>Min | >3<br>Min |
|-----------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|--------------|---------------|------------|-----------|
| <b>Dips:</b>          |                |                 |               |             |              |               |            |           |
| 0% - 10%              | -              | -               | -             | -           | -            | -             | -          | -         |
| 10% - 15%             | -              | -               | -             | -           | -            | -             | -          | -         |
| 15% - 30%             | -              | -               | -             | -           | -            | -             | -          | -         |
| 30% - 60%             | -              | -               | -             | -           | -            | -             | -          | -         |
| 60% - 99%             | -              | -               | -             | -           | -            | -             | -          | -         |
| <b>Interruptions:</b> |                |                 |               |             |              |               |            |           |
| 99% - 100%            | -              | -               | -             | -           | -            | -             | -          | -         |
| <b>Swells:</b>        |                |                 |               |             |              |               |            |           |
| 0% - 110%             | -              | -               | -             | -           | -            | -             | -          | -         |
| 110% - 120%           | -              | -               | -             | -           | -            | -             | -          | -         |
| 120% - 140%           | -              | -               | -             | -           | -            | -             | -          | -         |
| 140% - 160%           | -              | -               | -             | -           | -            | -             | -          | -         |
| 160% - 200%           | -              | -               | -             | -           | -            | -             | -          | -         |
| 200% -                | -              | -               | -             | -           | -            | -             | -          | -         |

#### Transient Overvoltages

(EN50160 does not specify limits for this category, these are informative figures)

| Magnitude   | Counts |
|-------------|--------|
| 0% - 110%   | -      |
| 110% - 120% | -      |
| 120% - 140% | -      |
| 140% - 160% | -      |
| 160% - 200% | -      |
| 200% -      | -      |

#### Interharmonic Voltage




(EN50160 does not specify limits for this category. All shown figures are 95% values)


|      | A     | B     | C     |
|------|-------|-------|-------|
| TID  | 0.31% | 0.27% | 0.27% |
| IH00 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| IH01 | 0.06% | 0.05% | 0.05% |
| IH02 | 0.05% | 0.04% | 0.04% |
| IH03 | 0.07% | 0.06% | 0.06% |
| IH04 | 0.08% | 0.06% | 0.06% |
| IH05 | 0.06% | 0.05% | 0.05% |
| IH06 | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| IH07 | 0.07% | 0.06% | 0.07% |
| IH08 | 0.07% | 0.06% | 0.07% |
| IH09 | 0.05% | 0.04% | 0.04% |
| IH10 | 0.05% | 0.04% | 0.04% |
| IH11 | 0.05% | 0.04% | 0.04% |
| IH12 | 0.05% | 0.04% | 0.04% |
| IH13 | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| IH14 | 0.05% | 0.04% | 0.04% |
| IH15 | 0.05% | 0.04% | 0.04% |
| IH16 | 0.04% | 0.03% | 0.04% |
| IH17 | 0.05% | 0.04% | 0.04% |
| IH18 | 0.05% | 0.04% | 0.04% |
| IH19 | 0.04% | 0.03% | 0.04% |
| IH20 | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| IH21 | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| IH22 | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| IH23 | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| IH24 | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| IH25 | 0.04% | 0.03% | 0.04% |

## 4. QUALITY OF SUPPLY

Site: RR NN-ups


Measured from 22.02.2009 12:00:00,0 to 27.02.2009 12:00:00,0






5%  
95%  
99%

Created with DranView 6.8.0




5%  
95%  
99%

Created with DranView 6.8.0



5%  
95%  
99%

Created with DranView 6.8.0



5%  
95%  
99%

Created with DranView 6.8.0

## 5. SAŽETAK

### 5.1. Parametri napona

#### 5.1.1. Iznos napona (spore promjene)

Granične vrijednosti prema EN 50160

Nazivni napon:  $U_{nom} = 230 \text{ V}$   
Minimalni napon:  $U_{min} = U_{nom} - 10\% = 207 \text{ V}$   
Maksimalni napon:  $U_{max} = U_{nom} + 10\% = 253 \text{ V}$

Izmjerene vrijednosti

|         |                                                              |                            |
|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Faza L1 | $U_{min} = 213,97 \text{ V}$<br>$U_{max} = 229,00 \text{ V}$ | ZADOVOLJAVA<br>ZADOVOLJAVA |
| Faza L2 | $U_{min} = 213,41 \text{ V}$<br>$U_{max} = 228,49 \text{ V}$ | ZADOVOLJAVA<br>ZADOVOLJAVA |
| Faza L3 | $U_{min} = 215,08 \text{ V}$<br>$U_{max} = 229,14 \text{ V}$ | ZADOVOLJAVA<br>ZADOVOLJAVA |

#### 5.1.2. Tranzijentni prenaponi (brze promjene)

Granične vrijednosti prema EN 50160

Maksimalni prenapon:  $U_{max} = U_{nom} + 10\% = 253 \text{ V}$

Izmjerene vrijednosti

Nisu zabilježeni prenaponi ZADOVOLJAVA

#### 5.1.3. Flikeri

Granične vrijednosti prema EN 50160

Broj flikera u periodu 2 h:  $Plt < 1$

Izmjerene vrijednosti

|         |             |             |
|---------|-------------|-------------|
| Faza L1 | $Plt = 0,5$ | ZADOVOLJAVA |
| Faza L2 | $Plt = 0,5$ | ZADOVOLJAVA |
| Faza L3 | $Plt = 0,5$ | ZADOVOLJAVA |

#### 5.1.4. Harmoničko izobličenje

Granične vrijednosti prema EN 50160

Totalno harmoničko izobličenje:  $THD \leq 8\%$

Izmjerene vrijednosti

|         |                         |             |
|---------|-------------------------|-------------|
| Faza L1 | $V_{THD} \max = 1.52\%$ | ZADOVOLJAVA |
| Faza L2 | $V_{THD} \max = 1.42\%$ | ZADOVOLJAVA |
| Faza L3 | $V_{THD} \max = 1.50\%$ | ZADOVOLJAVA |

#### 5.1.5. Nesimetrija napona

Granične vrijednosti prema EN 50160

Napon nesimetrije:  $V_{nes} \leq 2\%$

Izmjerene vrijednosti

|                   |          |             |
|-------------------|----------|-------------|
| V <sub>imax</sub> | = 0,95 % | ZADOVOLJAVA |
| V <sub>omax</sub> | = 0,28 % | ZADOVOLJAVA |

#### 5.1.6. Frekvencija napona

Granične vrijednosti prema EN 50160

minimalna frekvencija:  $f_{min} = 49,5 \text{ Hz}$   
maksimalna frekvencija:  $f_{max} = 50,5 \text{ Hz}$

Izmjerene vrijednosti

|           |            |             |
|-----------|------------|-------------|
| $f_{min}$ | = 49,89 Hz | ZADOVOLJAVA |
| $f_{max}$ | = 50,11 Hz | ZADOVOLJAVA |

### 5.2. ZAKLJUČAK

Parametri napona mrežnog napajanja zadovoljavaju standardnu kvalitetu opskrbe električnom energijom prema EN 50160.

S obzirom da je snimanje parametara kvalitete napona pokazalo da se ne pojavljuju odstupanja izvan dozvoljenih granica, uzrok prethodnog pregaranja elemenata nadzorne opreme (kontrolnici napona) bio je u lošoj kvaliteti navedene opreme.

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA  
Zavod za visoki napon i energetiku  
10000 ZAGREB, Unska 3

## **IZVJEŠĆE**

ispitivanja automatike elektroenergetskog napajanja

Objekt: **PBZ**  
**Radnička c. 42-46, ZAGREB**


Datum: **22.02.2009.**

Zagreb, veljača 2009.

# 1. ISPITIVANJE

## 1.1 PKUS 1 ispad mreže


**Početno stanje:** - normalno napajanje iz mreže  
- sve izborne preklopke u položaju **1 - AUTOMATSKI** (daljinski)



Slika 1. Normalno pogonsko stanje

| Sabirnice | izvor | prekidač | stanje |
|-----------|-------|----------|--------|
| M         | TS    | QS0      | 1      |
| M1        | M     | QS0.1    | 1      |
| DEA1      | M     | QS1.2    | 1      |
| DEA1      | G1    | QS1      | 0      |
| DEA1A     | DEA1  | QS1.1    | 1      |
| DEA1A     | DEA2  | QS2.2    | 0      |
| DEA2      | M     | QS2.1    | 1      |
| DEA2      | G2    | QS2      | 0      |
| DEA2A     | DEA2  | QS2.3    | 1      |

**Poticaj:** - isklup prekidača na visoko-naponskoj strani transformatora




Slika 2. Lokacije kontrolnika napona

- Slijed:**
- podnaponski okidač isključuje QS0
  - kontrolnik KN0.1 inicira sljedeće PLC sekvence:
    1. isključenje QS1.2
    2. isključenje QS2.1
    3. START G1
    4. START G2
  - kontrolnik KN1.1 inicira sljedeće PLC sekvence:
    1. uključenje QS1
  - kontrolnik KN2.1 inicira sljedeće PLC sekvence:
    1. uključenje QS2

**Navedene sekvence treba provjeriti u PLC programu !!!**

#### NAPOMENA:

Pogonsko stanje napajanja sabirnica DEA1A odnosno DEA2A iz agregata G1 odnosno G2 nakon ispada mreže uspostavlja se automatski (Slika 3.)



Slika 3. Napajanje iz agregata G1 i G2 (normalni pogon)

| Sabirnice | izvor | prekidač | stanje |
|-----------|-------|----------|--------|
| M         | TS    | QS0      | 0      |
| M1        | M     | QS0.1    | 0      |
| DEA1      | M     | QS1.2    | 0      |
| DEA1      | G1    | QS1      | 1      |
| DEA1A     | DEA1  | QS1.1    | 1      |
| DEA1A     | DEA2  | QS2.2    | 0      |
| DEA2      | M     | QS2.1    | 0      |
| DEA2      | G2    | QS2      | 1      |
| DEA2A     | DEA2  | QS2.3    | 1      |


## 1.2 POKUS 2 ispad G1

**Početno stanje:** - napajanje iz agregata (normalni pogon)

**Poticaj:** - automatika G1 u položaj RUČNO  
- STOP G1

**Slijed:** - kontrolnik KN1.1 inicira sljedeće PLC sekvence:

1. uključenje QS1.1
2. **isključenje QS2.3** (rasterećenje DEA2)
3. uključenje QS2.2



Slika 4. Napajanje iz agregata G2 (nužni pogon)

| Sabirnice | izvor | prekidač | stanje |
|-----------|-------|----------|--------|
| M         | TS    | QS0      | 0      |
| M1        | M     | QS0.1    | 0      |
| DEA1      | M     | QS1.2    | 0      |
| DEA1      | G1    | QS1      | 0      |
| DEA1A     | DEA1  | QS1.1    | 0      |
| DEA1A     | DEA2  | QS2.2    | 1      |
| DEA2      | M     | QS2.1    | 0      |
| DEA2      | G2    | QS2      | 1      |
| DEA2A     | DEA2  | QS2.3    | 0      |

### **1.3 POKUS 3      prorada G1**

**Početno stanje:** - napajanje iz agregata G2 (nužni pogon)

**Poticaj:** - automatika G1 u položaj AUTOMATSKI  
- START G1

**Slijed:** - kontrolnik KN1.1 inicira sljedeće PLC sekvence:

1. isključenje QS2.2
2. ukključenje QS2.3
3. uključenje QS1.1
4. uključenje QS1

#### **NAPOMENA:**

Proradom agregata G1 automatski se uspostavlja napajanje iz agregata G1 i G2 (normalni pogon) kao što prikazuje Slika 3.

### **1.4 POKUS 4      povrat mreže**

**Početno stanje:** - napajanje iz agregata (normalni pogon)

**Poticaj:** - uklop prekidača na visoko-naponskoj strani transformatora

**Slijed:** - kontrolnik KN 0.1 inicira sljedeće PLC sekvence:

1. STOP agregata G1
2. STOP agregata G2
3. isključenje prekidača QS1
4. isključenje prekidača QS2
5. uključenje prekidača QS0
6. uključenje prekidača QS0.1
7. uključenje prekidača QS1.2
8. uključenje prekidača QS2.1
9. uključenje prekidača QS1.1
10. uključenje prekidača QS2.3

#### **NAPOMENA:**


Povratom mreže automatski se uspostavlja normalno pogonsko stanje napajanja iz mreže kao što prikazuje Slika 1.

## 1.5 POKUS 5 kvar prekidača QS1.1

**Početno stanje:** - normalno napajanje iz mreže

**Poticaaj:** - izborna preklopka QS1.1 u položaj **2- RUČNO**  
- isključenje QS1.1

**Slijed:** - **ne inicira** se automatski preklop – sabirnice DEA1 bez napona  
- izborna preklopka QS2.2 u položaj **2 - RUČNO**  
- uključenje QS2.2



Slika 5. Kvar prekidača QS1.1

| Sabirnice | izvor | prekidač | stanje   |
|-----------|-------|----------|----------|
| M         | TS    | QS0      | 1        |
| M1        | M     | QS0.1    | 1        |
| DEA1      | M     | QS1.2    | 1        |
| DEA1      | G1    | QS1      | 0        |
| DEA1A     | DEA1  | QS1.1    | 0 (kvar) |
| DEA1A     | DEA2  | QS2.2    | 1        |
| DEA2      | M     | QS2.1    | 1        |
| DEA2      | G2    | QS2      | 0        |
| DEA2A     | DEA2  | QS2.3    | 1        |

**Povrat:** - isključenje QS2.2  
- uključenje QS1.1  
- izborne preklopke QS1.1 i QS2.2 u položaj **1 - AUTOMATSKI**

## 1.6 POKUS 6 kvar prekidača QS1.2

**Početno stanje:**

- normalno napajanje iz mreže
- sve izborne preklopke u položaju **1 - AUTOMATSKI** (daljinski)


**Poticaj:**

- automatika G1 u položaj **RUČNO** (blokiranje starta)
- izborna preklopka QS1.2 u položaj **2 - RUČNO**
- isključenje QS1.2

**Slijed:**

- kontrolnik KN1.2 inicira slijedeće PLC sekvence:

1. isključenje QS1.1
2. isključenje QS2.3
3. uključenje QS2.2



Slika 5. Kvar prekidača QS1.2

### NAPOMENA:

Uspostava napona na DE1A odvija se automatski uključanjem QS2.2 na DE2A, ali se nepotrebno isključuje QS2.3 iako postoji mreža !

**Povrat:**

- isključenje QS2.2
- uključenje QS1.2
- izborna preklopka QS1.1 u položaj 2 - RUČNO
- uključenje QS1.1
- izborne preklopke QS1.1, QS1.2 i QS2.2 u položaj 1 - AUTOMATSKI

### 1.7 POKUS 7 kvar prekidača QS2.1

### Početno stanje:


- normalno napajanje iz mreže
- sve izborne preklopke u položaju **1 - AUTOMATSKI** (daljinski)

### Poticaj:

- izborna preklopka QS2.1 u položaj **2 - RUČNO**
- isključenje QS2.1

**Slijed:**

- agregat G2 **ne starta** automatski
- automatika G2 u položaj **RUČNO**
- start G2
- uspostava napona na DA2A (Q2.3 ostao uključen)



Slika 5. Kvar prekidača QS2.1

NAPOMENA:

Agregat G2 ne starta avtomatski, ker prejme signal od kontrolnika KN0.1 (prisotnost mreže)


## 1.8 POKUS 8 kvar prekidača Q0

**Početno stanje:**

- normalno napajanje iz mreže
- sve izborne preklopke u položaju **1 - AUTOMATSKI** (daljinski)

**Poticaaj:**

- izborna preklopka QS0 u položaj **2 - RUČNO**
- isključenje QS0



Slika 6. Kvar prekidača QS0

### NAPOMENA:

Ispad prekidača QS0 (uz prisutnost mreže) **ne pokreće** automatske PLC sekvence startanja agregata!

Prekidači QS1.2, QS0.1 i QS2.1 **ostaju uključeni** (nemaju podnaponske okidače)

**Slijed:**

- izborne preklopke QS1.2 i QS2.1 u položaj **2 - RUČNO**
- isključenje QS1.2
- isključenje QS2.1
- automatike agregata G1 i G2 u položaj **RUČNO**
- START G1
- START G2
- izborne preklopke QS1 i QS2 u položaj **2 - RUČNO**
- isključenje QS1.1 > uključanje QS1
- uključanje QS1.1
- isključenje QS2.3 > uključanje QS2
- uključanje QS2.3

- Povrat:**
- izborne preklopke (osim QS0) u položaju **1 – AUTOMATSKI**
  - uklop QS0
  - STOP agregata G1 i G2
  - automatski uklop prekidača QS1.2, QS1.1 i QS2.1
  - izborna preklopka QS0 u položaj AUTOMATSKI (daljinski)

## **2. ZAKLJUČAK**

Provedena ispitivanja pokazala su slijedeće:

- u slučaju ispada mreže PLC automatski uspostavlja napajanje iz agregata
- nakon povrata mreže PLC automatski uspostavlja napajanje iz mreže
- pri ispadu mreže i zatajenju agregata G1, PLC automatski uspostavlja nužno napajanje sabirnica DEA1A (IT CENTAR) iz agregata G2 – pri tom se isključuju sabirnice DEA2A (OSTALA TROŠILA)
- u slučaju kvara mrežnog prekidača QS1.2, PLC automatski uspostavlja napajanje sabirnica DEA1A iz sabirnica DEA2 preko QS2.2
- u slučaju kvara prekidača QS1.1 potrebno je ručno uspostaviti napajanje sabirnica DEA1A iz sabirnica DEA2 preko QS2.2
- u slučaju kvara glavnog mrežnog prekidača QS0 PLC ne pokreće automatsku sekvencu uspostave napajanje iz agregata – potrebno je ručno startati agregate i uključiti odgovarajuće prekidače za napajanje sabirnica DEA1A odnosno DEA2A

Nadzorni sustav (SCADA) u sistemskoj prostoriji računarskog centra ne registrira stanja izbornih preklopki "0-1-2-3" za upravljanje prekidačima, što je bitan nedostatak.

Zbog složenosti postrojenja ručna uspostava pogonskih stanja koja se u slučaju kvarova ne uspostavljanju automatski zahtijeva posebnu obučenost osoblja koje može obavljati manipulacije prekidačima.

Kritični element cijelog sustava napajanja je glavni mrežni prekidač QS0 koji nema redundanciju – u slučaju kvara tog prekidača onemogućeno je napajanje iz mreže, a napajanje iz agregata potrebno je uspostaviti ručnim manipulacijama.

Radi povećanja pouzdanosti napajanja predlaže se rekonstrukcija postrojenja koja bi obuhvatila zamjenu glavnog mrežnog prekidača 5000 A s dva nezavisna prekidača po 2000 A za svaki dovod iz transformatorske stanice.

Zagreb, 22.02.2009.

Nadzorni inženjer:

Prof.dr.sc. Tomislav Tomiša